

		
	AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONTRACTUALES	
	CM-2021	PÁGINA 2 DE 2
		Total

ESPECIFICACIONES:

El operador de red realizará la suspensión del servicio de energía eléctrica para la unificación de la nueva red de Aguas del Atrato a 13.2kV, además por las siguientes razones:

- ✓ Existe proximidad entre un ramal del circuito Medrano 2 y el lugar donde se va a hacer el empalme que va unificar la nueva red de Aguas del Atrato a 13.2 kV.
- ✓ Realización del Tendido y tensionado de cable ecológico en media tensión a la altura de la planta de captación (Bocatoma), y retiro de cable existente.
- ✓ Poner en marcha, funcionamiento y operación la red que surte la infraestructura de la Planta la Loma, Planta la Playita y bocatoma sobre el rio Cabí, para el suministro y operación del servicio de acueducto en el área del casco urbano de la ciudad de Quibdó.